

**Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim - POMIESZCZENIA LUB OPRAWY NIE UJĘTE W DIALUX**

| L.p. | Numer w/g planu | Rodzaj pomieszczenia | Oprawy LED                    | Liczba opraw | Moc [W] | Moc całkowita [W] |
|------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 1    | KL.1            | KLATKA SCHODOWA      | OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 41W | 5            | 41      | 205               |
|      | KL.1            | KLATKA SCHODOWA      | OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 41W | 1            | 41      | 41                |
|      | KL.1            | KLATKA SCHODOWA      | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 2            | 2       | 4                 |
| 2    | KL.2            | KLATKA SCHODOWA      | OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 41W | 7            | 41      | 287               |
| 3    | K.-1.2          | KORYTARZ             | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 3            | 2       | 6                 |
| 4    | K.0.1           | KORYTARZ             | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 4            | 2       | 8                 |
| 5    | K.0.2           | KORYTARZ             | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 1            | 2       | 2                 |
| 6    | K.1.1           | KORYTARZ             | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 4            | 2       | 8                 |
| 7    | K.1.2           | KORYTARZ             | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 1            | 2       | 2                 |
| 8    | K.2.1           | KORYTARZ             | LAMPA LED AWARYJNA 2W         | 2            | 2       | 4                 |
| 9    |                 | OŚWIETLENIE ZEWN.    | PLAFON LED HERMETYK 24W       | 5            | 24      | 120               |
|      |                 | OŚWIETLENIE ZEWN.    | OPRAWA LED HERMETYK 57W       | 1            | 57      | 57                |