

ZSO w Ornie - budynek szkolny - POMIESZCZENIA LUB OPRAWY NIE UJĘTE W DIALUX

L.p.	Numer w/g planu	Rodzaj pomieszczenia	Oprawy LED	Liczba opraw	Moc [W]	Moc całkowita [W]
1	KL1	KLATKA SCHODOWA	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	2	41	82
	KL1	KLATKA SCHODOWA	LED lampa awaryjna 2W	1	2	2
	KL1	KLATKA SCHODOWA	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	5	41	205
2	KL2	KLATKA SCHODOWA	Oprawa LED Downlight 28W	1	28	28
	KL2	KLATKA SCHODOWA	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	2	41	82
	KL2	KLATKA SCHODOWA	LED lampa awaryjna 2W	1	2	2
	KL2	KLATKA SCHODOWA	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	4	41	164
3	ZW	LAMPY ZEWNĘTRZNE	Plafon LED hermetyk 24W	4	24	96
4	K.-1.1	KORYTARZ	LED lampa awaryjna 2W	1	2	2
5	K.0.1	KORYTARZ	LED lampa awaryjna 2W	2	2	4
6	K.1.1	KORYTARZ	LED lampa awaryjna 2W	1	2	2
7	K.2.1	KORYTARZ	LED lampa awaryjna 2W	1	2	2
8	2.2b	MAGAZYN	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	2	41	82
	2.2b	MAGAZYN	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	1	41	41
9	2.4b	MAGAZYN	Oprawa rastrowa 2x Tuba LED 41W	1	41	41

ZSO w Ornie - budynek socjalno-sportowy - POMIESZCZENIA LUB OPRAWY NIE UJĘTE W DIALUX

L.p.	Numer w/g planu	Rodzaj pomieszczenia	Oprawy LED	Liczba opraw	Moc [W]	Moc całkowita [W]
1	-1.1	MAGAZYN	Oprawa LED hermetyk 29W	1	29	29
2	-1.2	MAGAZYN	Oprawa LED hermetyk 29W	1	29	29
3	-1.3	MAGAZYN	Oprawa LED hermetyk 29W	1	29	29
4	K.-1.1	KORYTARZ	Oprawa LED hermetyk 29W	2	29	58
5	2.3	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	Oprawa rastrowa 2x TUBA LED 41W	3	41	123
6	2.4	TOALETA	Oprawa LED hermetyk 29W	1	29	29
7	2.5	POM. GOSP.	Oprawa LED hermetyk 29W	2	29	58
8	KL1	KLATKA SCHODOWA	Oprawa rastrowa 1x TUBA LED 20W	4	20	80
	KL1	KLATKA SCHODOWA	Oprawa rastrowa 2x TUBA LED 41W	1	41	41