

ZAŁĄCZNIK NR 1

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
1W - Wentylacja mechaniczna wywiewna - PRACOWNIA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA			
1W-1	Anemostat wywiewny CKK-160 z kołnierzem montażowym KKK-160		4
1W-2	Rura śr.160/l=600, izolacja 100mm	SPIRO	4
1W-3	Kolano 90° śr.160, izolacja 100mm	SPIRO	4
1W-4	Rura śr.160/l=340, izolacja 100mm	SPIRO	2
1W-5	Kolano 45° śr.160, izolacja 100mm	SPIRO	2
1W-6	Rura śr.160/l=1760, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-7	Redukcja śr.200/śr.160/l=30, izolacja 100mm	SPIRO	2
1W-8	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	2
1W-9	Rura śr.160/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	2
1W-10	Trójnik śr.200/śr.160/śr.200/l=240, izolacja 100mm	SPIRO	2
1W-11	Rura śr.200/l=620, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-12	Rura śr.160/l=1760, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-13	Rura śr.200/l=1340, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-14	Trójnik śr.200/śr.200/śr.200/l=240, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-15	Rura śr.200/l=90, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-16	Kolano 90° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-17	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-18	Wentylator kanałowy TD-800-HS, 120W, 230V, z regulatorem REB-1		1
1W-19	Rura śr.200/l=300, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-20	Kolano 90° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-21	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	1
1W-22	Dyfuzor symetryczny z przejściem na spiro śr.200/400x200/l=250, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
1W-23	Prostka typ A/I 400x200/l=830, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
1W-24	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 400x400/200x400/r=120, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
1W-25	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-400x400		1
2W - Wentylacja mechaniczna wywiewna - PRACOWNIA JĘZYKOWA/KOMPUTEROWA			
2W-1	Anemostat wywiewny CKK-160 z kołnierzem montażowym KKK-160		4
2W-2	Rura śr.160/l=600, izolacja 100mm	SPIRO	4
2W-3	Kolano 90° śr.160, izolacja 100mm	SPIRO	4
2W-4	Rura śr.160/l=340, izolacja 100mm	SPIRO	2
2W-5	Kolano 45° śr.160, izolacja 100mm	SPIRO	2
2W-6	Rura śr.160/l=1480, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-7	Redukcja śr.200/śr.160/l=30, izolacja 100mm	SPIRO	2
2W-8	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	2
2W-9	Rura śr.160/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	2
2W-10	Trójnik śr.200/śr.160/śr.200/l=240, izolacja 100mm	SPIRO	2
2W-11	Rura śr.200/l=1270, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-12	Rura śr.160/l=1480, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-13	Rura śr.200/l=450, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-14	Trójnik śr.200/śr.200/śr.200/l=240, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-15	Rura śr.200/l=90, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-16	Kolano 90° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-17	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-18	Wentylator kanałowy TD-800-HS, 120W, 230V, z regulatorem REB-1		1
2W-19	Rura śr.200/l=300, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-20	Kolano 90° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-21	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	1
2W-22	Dyfuzor symetryczny z przejściem na spiro śr.200/400x200/l=250, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
2W-23	Prostka typ A/I 400x200/l=830, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
2W-24	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 400x400/200x400/r=120, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
2W-25	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-400x400		1

ZAŁĄCZNIK NR 1

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
3W - Wentylacja mechaniczna wywiewna - PRACOWNIA KOSMETYCZNA			
3W-1	Anemostat wywiewny CKK-160 z kołnierzem montażowym KKK-160		4
3W-2	Rura śr.160/l=600, izolacja 100mm	SPIRO	4
3W-3	Kolano 90° śr.160, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-4	Rura śr.160/l=420, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-5	Kolano 45° śr.160, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-6	Rura śr.160/l=3680, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-7	Redukcja śr.200/śr.160/l=30, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-8	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-9	Rura śr.160/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	3
3W-10	Trójnik śr.200/śr.160/śr.200/l=240, izolacja 100mm	SPIRO	3
3W-11	Rura śr.200/l=4220, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-12	Rura śr.200/l=4220, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-13	Rura śr.200/l=1940, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-14	Wentylator kanałowy TD-800-HS, 120W, 230V, z regulatorem REB-1		1
3W-15	Rura śr.200/l=430, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-16	Kolano 45° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-17	Rura śr.200/l=330, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-18	Kolano 90° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-19	Rura śr.200/l=100, izolacja 100mm	SPIRO	1
3W-20	Dyfuzor symetryczny z przejściem na spiro śr.200/400x200/l=250, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
3W-21	Prostka typ A/I 400x200/l=830, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
3W-22	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 400x400/200x400/r=120, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
3W-23	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-400x400		1
4N-4W - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła PRACOWNIA MASAŻU			
4N-Nawiew			
4N-1	anemostat wirowy NWM-PR-315-SL/SR-t-280-g250P ze skrzynką rozprężną izolowaną z podłączeniem górnym śr. 250mm i przepustnicą regulacyjną		5
4N-2	Przewód elastyczny izolowany typu aluflex śr.250/l=1200, izolacja 50mm		1
4N-2a	Przewód elastyczny izolowany typu aluflex śr.250/l=500, izolacja 50mm		4
4N-3	Kolano 30° śr.250, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-4	Rura śr.250/l=2340, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-5	Redukcja śr.315/śr.250/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-6	Rura śr.315/l=200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-7	Trójnik śr.315/śr.250/śr.315/l=280, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-8	Rura śr.315/l=2900, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-9	Redukcja śr.400/śr.315/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-10	Rura śr.400/l=200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-11	Trójnik śr.400/śr.250/śr.400/l=280, izolacja 100mm	SPIRO	3
4N-12	Rura śr.400/l=3330, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-13	Rura śr.400/l=3330, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-14	Rura śr.400/l=1470, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-15	Kolano 45° śr.400, izolacja 100mm	SPIRO	2
4N-16	Rura śr.400/l=440, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-17	Rura śr.400/l=1140, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4N-18	Konfuzor typ A/I symetryczny z przejściem na spiro 400x400/śr.400/l=200, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-19	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 500x400/400x400/r=100, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-20	Łuk typ A/I 90° 400x500/r=100, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1

ZAŁĄCZNIK NR 1

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
4N-21	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 630x400/500x400/r=220, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-22	Konfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 821x313/630x400/l=500, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-23	centrala wentylacyjna VS-21-R-SS/PH/SS z kompletem automatyki i wyposażenia opcjonalnego		1
4N-24	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 400x400/821x313/l=750, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-25	Prostka typ A/I 400x400/l=830, z 2 rewizjami 400x200, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-26	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 800x400/400x400/r=80, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-27	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 315x800/400x800/r=80, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-28	Prostka typ A/I 800x315/l=1060, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-29	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 800x800/315x800/r=120, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
4N-30	Czerpnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-800x800		1
4W-Wywiew			
4W-1	Anemostaty wywiewne firmy Venture Industries typ CKK-200 z kołnierzem montażowym KKK-200		1
4W-2	Rura śr.200/l=670, izolacja 100mm	SPIRO	5
4W-3	Kolano 90° śr.200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-4	Rura śr.200/l=1680, z rewizją 300x100, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-5	Redukcja śr.250/śr.200/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-6	Rura śr.250/l=200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-7	Trójkąt śr.250/śr.200/śr.250/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-8	Rura śr.250/l=1770, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-9	Redukcja śr.315/śr.250/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-10	Rura śr.250/l=200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-11	Trójkąt śr.315/śr.200/śr.315/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-12	Rura śr.315/l=1770, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-13	Redukcja śr.400/śr.315/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-14	Rura śr.400/l=200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-15	Trójkąt śr.400/śr.200/śr.400/l=230, izolacja 100mm	SPIRO	2
4W-16	Rura śr.400/l=2200, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-17	Rura śr.400/l=200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-18	Kolano 90° śr.400, izolacja 100mm	SPIRO	2
4W-19	Rura śr.400/l=730, z rewizją 400x200, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-20	Rura śr.400/l=600, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-21	Kolano 30° śr.400, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-22	Rura śr.400/l=600, izolacja 100mm	SPIRO	1
4W-23	Dyfuzor typ A/I symetryczny z przejściem na spiro śr.400/400x400/l=200, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-24	Prostka typ A/I 400x400/l=6800, z 2 rewizjami 400x200, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-25	Dyfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 400x400/821x313/l=750, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-26	Konfuzor typ A/I obustronnie asymetryczny 821x313/630x315/l=500, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-27	Prostka typ A/I 630x315/l=4030, z rewizją 500x400, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-28	Odsadzka typ A/I 315x630/l=600/e=200, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-29	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 630x315/800x315/r=220, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-30	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, 315x800/r=120, izolacja 100mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-31	Prostka typ A/I 800x315/l=820, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1

ZAŁĄCZNIK NR 1

WENTYLACJA MECHANICZNA - LISTA CZĘŚCI

Nr	Wyszczególnienie	Producent	Ilość szt.
4W-32	Kolano typ A/I 90° z kierownicami, ze zmianą przekroju, 315x800/800x800/r=120, izolacja 50mm	KB1-37.5.(9)	1
4W-33	Wyrzutnia ścienna z nieruchomymi kierownicami CWP-800x800		1
Wentylacja mechaniczna wywiewna - POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH			
	wentylator łazienkowy SILENT 100 CRZ, 230V, 50Hz, 8W, (przyłącze do kanału o śr.100 mm), z lampką kontrolną, klapą zwrotną i z regulowanym opóźnieniem czasowym, uruchamiany włącznikiem światła		3
	wentylator łazienkowy SILENT 200 CRZ, 230V, 50Hz, 16W (przyłącze do kanału o śr.120 mm), z lampką kontrolną, klapą zwrotną i z regulowanym opóźnieniem czasowym, uruchamiany włącznikiem światła		1
	wentylator łazienkowy SILENT 300 CRZ, 230V, 50Hz, 29W (przyłącze do kanału o śr.150 mm), z lampką kontrolną, klapą zwrotną i z regulowanym opóźnieniem czasowym, uruchamiany włącznikiem światła		2
	Redukcja śr.160/śr.100	SPIRO	3
	Redukcja śr.160/śr.120	SPIRO	1
	Redukcja śr.160/śr.150	SPIRO	2
	Przewód elastyczny aluminiowy typu flex śr.160/l=2000		6
	Króciec kołnierzowy przyłączeniowy 200x200/śr.160/l=50	KB1-37.5.(9)	6
UWAGA:			
Wszystkie długości prostek i kształtek należy traktować jako orientacyjne, ostateczną długość należy ustalić na podstawie rzeczywistych pomiarów z natury przed zgłoszeniem elementów do prefabrykacji			