



UWAGI I OZNACZENIA:

- PRZEWODY ZASILANIA I POWROTU INSTALACJI OGRZEWczej PROWADZONE POD STROPEM Z RUR ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANYCH ZEWNĘTRZNIE
- GRZEJNIK PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM + GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY TYPU DRABINKA
- ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI OGRZEWczej

ORIENTACJA:

schemat: _____ kierunek: _____

- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
 - W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
 - Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
 - WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
 - INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;

Zestawienie powierzchni:			
Zestawienie pomieszczeń			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]	Wysokość pom. [m]
0.01	Klatka schodowa	9.37	2,34
0.02	Skład opału	13.13	1,83
0.03	Kotłownia	17.12	2,67
0.04	Komunikacja	10.83	2,24
0.05	Skład opału	10.84	2,24
0.06	Schowek	2.95	2,34
0.07	WC	3.36	2,34
0.08	Piwnica 1	18.21	2,34
0.09	Komunikacja	7.29	2,34
0.10	Komunikacja	16.46	2,34
0.11	Schowek	1.22	2,34
0.12	Piwnica 2	10.40	2,34
0.13	Piwnica 3	12.63	2,34
0.14	Piwnica 4	22.10	2,34
0.15	Piwnica 5	15.15	2,34
0.16	Piwnica 6	14.93	2,34
0.17	Piwnica 7	9.38	2,34
0.18	Piwnica 8	14.98	1,83
Powierzchnia łącznie		210.35	

Centrum Projektu Eko - Invest Sp. z o. o.
ul. K. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań

temat:	Remont i modernizacja budynku przy ul. k. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim		
obiekt:	Budynek administracyjno - biurowy w Lidzbarku Warmińskim ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, dz. nr 45		
inwestor:	Powiat Lidzbarski ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński	data:	10.2016r.

Projektant Gł.	imię i nazwisko: mgr inż. Małgorzata Roszkowska	numer uprawnień: SUW - 6/90/PDL/0035/OWOS/05	podpis:
Sprawdzający	mgr inż. Zdzisław Ściegaj	SUW-12/90	
		w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	

tytuł rysunku:	Rzut piwnicy - instalacja c.o.			skala:
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Sanitarna	P. Wykonawczy	297x420	S-01
<small>Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : NAZWA_POSIADACZA_PRAW_AUTORSKICH</small>				