
3.14 Pom. łazienkowe 20°C 1365 W
3.16 Pom. łazienkowe 20°C 1440 W
3.17 Pom. łazienkowe 20°C 2211 W
3.01 dn Wentylacja 20°C 1216 W
3.02 Pom. łazienkowe 20°C 2113 W
3.03 Pom. łazienkowe 20°C 2113 W
3.00 Pom. łazienkowe 20°C 2210 W
3.05 Pom. łazienkowe 20°C 2210 W
3.07 Ludzienia 20°C 1967 W
3.08 Pom. łazienkowe 20°C 1898 W
3.09 Pom. łazienkowe 20°C 3070 W
3.12 Pom. łazienkowe 20°C 2901 W
2.20 Pom. łazienkowe 20°C 930 W
2.10 Pom. łazienkowe 20°C 1487 W
2.11 Pom. socjalne 20°C 1870 W
2.01 Klatka schodowa 20°C 1859 W
2.02 Pom. łazienkowe 20°C 1828 W
2.02 Pom. łazienkowe 20°C 1828 W
2.03 20°C 1054 W
2.04 Pom. łazienkowe 20°C 826 W
2.05 Komunikacja 20°C 596 W
2.06 Komunikacja 20°C 3426 W
2.06 Komunikacja 20°C 3426 W
2.07 20°C 1615 W
2.08 20°C 3663 W
1.00 20°C 308 W
1.15 Komunikacja 20°C 1345 W
1.18 Pom. łazienkowe 20°C 1502 W
1.19 Pom. łazienkowe 20°C 1873 W
1.01 8°C 0 W
1.10 Pom. łazienkowe 20°C 1812 W
1.02 Pom. łazienkowe 20°C 1812 W
1.03 Pom. łazienkowe 20°C 1051 W
1.04 Pom. łazienkowe 20°C 998 W
1.07 Toaleta 20°C 772 W
1.09 Pom. łazienkowe 20°C 1250 W
1.10 Pom. łazienkowe 20°C 2138 W
1.11 Pom. socjalne 20°C 1648 W
1.13 Pom. łazienkowe 20°C 1400 W
1.14 Pom. łazienkowe 20°C 2235 W
0.15 Pierśnica 5 16°C 0 W
0.16 Pierśnica 6 16°C 395 W
0.17 Pierśnica 7 16°C 555 W
0.18 Pierśnica 8 16°C 0 W
0.01 Pierśnica 2 16°C 269 W
0.02 Sklepowa 16°C 366 W
0.03 Kotłownia 16°C 927 W
0.04 16°C 365 W
0.05 Sklep cielny 16°C 229 W
0.06 Pierśnica 1 16°C 648 W
0.07 WC 16°C 583 W
0.12 16°C 590 W
0.13 Pierśnica 3 16°C 360 W
0.14 Pierśnica 4 16°C 744 W
ZAW KUL dn 15
ZAW KUL dn 20
ZAW KUL dn 25
ZAW ZWROT dn 50
MSV-6RD dn 15
MSV-6RD dn 20
RAVAP dn 15
RLV-P dn 15
C10-90 0,700 m
C10-90 1,000 m
C10-90 1,700 m
C10-90 0,900 m
C10-90 0,500 m
C10-90 1,200 m
C10-90 0,800 m
C11-90 0,400 m
C11-90 0,600 m
PIANKA PE 20 mm
PIANKA PE 30 mm
PIANKA PE 50 mm
ROZDZIELACZ RUR dn 80
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY 1"
ZAWÓR ODCINAJĄCY 1"
ZAWÓR REGULACYJNY 1"
ZAWÓR ODCINAJĄCY 1"
ZAWÓR ODCINAJĄCY 1"
ZAWÓR ODCINAJĄC