

	Powiat Lidzbarski	
	ul. Wyszyńskiego 37 11-100 Lidzbark Warmiński www.powiatlidzbarski.pl	tel.(089)767-79-00 fax (089)767-79-03

PŚZ.272.11.2017

Lidzbark Warmiński 24.10.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) w związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w w/w postępowaniu.

1. Część II – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3
- „montaż schodołazu” – proszę o podanie danych technicznych urządzenia oraz sposobu montażu schodołazu
-proszę o informację jaka formę mają mieć okna drewniane- klejone czy skrzynkowe.

Ad.1.

Schodołaz gąsienicowy samobieżny o parametrach technicznych:

- udźwig do 130 kg
- zasięg do 25 pięter
- zasilanie (akumulatory żelowe 24V)- ładowane ładowarką zasilaną 230 V
- prędkość 5m/min
- waga schodołazu 47 kg
- gąsienice powinny być wykonane z gumy odpornej na ścieranie o wysokim współczynniku tarcia zapewniającym dobrą przyczepność do podłoża a przy tym nie pozostawiając śladów na powierzchni.

Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. zgodnie z punktem 4.1 projektu budowlanego. Skrzydła zewnętrzne zespolone dwu szybowe natomiast wewnątrz układ okna skrzynkowego. Przypominamy jednocześnie że okna muszą zawierać wszystkie detale architektoniczne zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Część IV – Budynek administracyjny przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim
- „instalacja podnośnika dla niepełnosprawnych” – proszę o podanie danych technicznych podnośnika.

Ad.2.

Podnośnik dla niepełnosprawnych Wyszyńskiego 20 (platforma dla niepełnosprawnych)

- udźwig 230 kg
- moc 054 KW
- prędkość podróżowania 01m/s
- zasilanie 24DC/230V-50Hz
- minimalne wymiary platformy 850mm x 700mm
- sposób montaż szyny możliwy do ściany nośnej lub do stopni schodowych za pomocą słupków .
- szerokość platformy po złożeniu nie powinna przekraczać 35 cm
- urządzenie musi posiadać układ chwytaczy, barierkę ochronną, awaryjny ręczny wyłącznik,
- krawędziowe wyłączniki bezpieczeństwa.

Z poważaniem

STAROSTA
Jan Harhaj