



1. Zastosować osprzęt firmy posiadającą certyfikowane rozwiązania - kompatybilny
2. Instalację oraz połączenia wykonać w oparciu o DTR i karty katalogowe dostawcy osprzętu
3. Na każdej kondygnacji przy wejściach na klatkę schodową zainstalować przyciski oddymiające
4. Przycisk do przewietrzania zainstalować na III piętrze
5. Centralę oddymiającą UCS zainstalować na III piętrze oraz wyposażyć w akumulator żelowy
6. Centralę UCS przystosować do połączenia w pętlę systemu SSP - opcjonalnie

[illegible]