



Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(089)767-79-00
fax (089)767-79-03
www.powiatlidzbarski.pl

PŚZ.272.2.2018

Lidzbark Warmiński, dnia 05.02.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest **„WYKONANIE PODBUDOWY ORAZ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W RAMACH INWESTYCJI PN.: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1413N NA ODCINKU ZAGONY – GRONOWO, ETAP III I IV OD KM 2+600 DO KM 5+126,88”**.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) w związku z pytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w w/w postępowaniu.

1. Na planie sytuacyjnym na odcinku przebudowywanej drogi występują projektowane przepusty kabli teletechnicznych A110PS, w przedmiarze brak w/w pozycji. Czy w ramach zadania przewiduje się wykonanie w/w przepustów kabli teletechnicznych, jeśli tak to zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości.

Odp. Nie przewiduje się wykonania w/w przepustów kabli technicznych. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

2. Na planie sytuacyjnym przewiduje się przepusty do remontu (wymiany), w przedmiarze brak w/w pozycji. Czy w ramach zadania przewiduje się remont (wymianę) przepustów, jeśli tak to zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej przepustów wraz z podaniem ilości i średnic.

Odp. Nie przewiduje się remontu (wymiany) przepustów. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. Na rysunkach planu sytuacyjnego w zakresie przebudowywanej drogi występuje projektowany ściek korytkowy, w przedmiarze brak pozycji dotyczącej ścieku. Jeśli w ramach zadania należy wykonać ściek korytkowy zwracamy się prośbą o dodanie pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości.

Odp. Nie przewiduje się wykonania ścieku korytkowego. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

4. W opisie do projektu budowlano-wykonawczego występuje zapis, że przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania oznakowania poziomego i pionowego, zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiednich pozycji wraz z podaniem ilości i załączeniem projektu organizacji ruchu w celu poprawnej wyceny.

Odp. Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

5. W opisie do projektu budowlano-wykonawczego występuje zapis: „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:

- prace pomiarowe”

Czy w ramach zadania przewiduje się obsługę geodezyjną?

Odp. Nie przewiduje się obsługi geodezyjnej.

6. Czy w ramach zadania przewiduje się wykonanie odcinków próbnych?

Odp. Nie przewiduje się wykonania odcinków próbnych.

7. Na rysunkach planu sytuacyjnego występują rowy przydrożne do oczyszczenia, w przedmiarze brak pozycji dotyczącej oczyszczenia rowów. Zwracamy się prośbą o dodanie w/w pozycji wraz z podaniem ilości.

Odp. Nie przewiduje się. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

8. W przedmiarze występują pozycje „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna)” i „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (podbudowa zasadnicza)”. Wymienione wyżej pozycje mają jednakową ilość obmiarową, jeśli przewiduje się wykonanie obu warstw na całej długości odcinków to zwracamy się z prośbą o zwiększenie ilości podbudowy zasadniczej wynikającej z odsadzek.

Odp. Wykonawca ma wykonać nawierzchnie bitumiczne zgodnie z załączonym przekrojem i doliczyć do powierzchni odpowiednie odsadzki.

9. Na planie sytuacyjnym zaprojektowano drenaż francuski $b=1,8-1,5m$ $h=0,9m$ zasypka kruszyw. 16/63 w geowłókninie igłowanej. Jeśli w ramach zadania przewiduje się wykonanie w/w drenażu zwracamy się z prośbą o załączenie dokumentacji i specyfikacji dotyczącej drenażu wraz z dodaniem odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odp. Nie przewiduje się wykonania w/w drenażu. Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

Z poważaniem

STAROSTA
Tomasz Barhaj