



Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(089)767-79-00
fax (089)767-79-03
www.powiatlidzbarski.pl

PŚZ.272.5.2018

Lidzbark Warmiński, dnia 07.03.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest : **Wykonanie podbudowy w km od 2+600 do 5+126,88 i nawierzchni bitumicznej w km od 4+200 do 4+900 w ramach inwestycji pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Zagony – Gronowo, etap III i IV od km 2+600 do km 5+126,88".**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) w związku z pytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w w/w postępowaniu.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m², warstwa po zagęszczeniu 15 cm (jezdni) oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m², warstwa po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu) poprzez wymieszanie gruntu rodzimego z cementem? Czy występuje konieczność wbudowania gotowej stabilizacji 2,5 MPa wytworzonej w wytwórni betonu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m², warstwa po zagęszczeniu 15 cm (jezdni) oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg/m², warstwa po zagęszczeniu 15 cm (zjazdu) poprzez wymieszanie gruntu rodzimego z cementem. Należy wbudować gotową stabilizację 2,5 MPa wytworzoną w wytwórni betonu.

2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że grubość warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych to 5cm, a podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych 7 cm.

Odp. Zamawiający potwierdza, że grubość warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych to 5cm, a podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych 7 cm.

Z poważaniem

STAROSTA
Jan Harhaj